



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0246.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Nawiewnik higrosterowany Ventec VT-H zestaw z okapem**

Zawierający / containing: ABS, poliamid i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobu musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest on montowany. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

VENTEC S.C. Sroka Sławomir, Kalas Piotr
44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23-25

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTEC S.C. Sroka Sławomir, Kalas Piotr
44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23-25



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.08.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.08.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 sierpnia 2022

The date of issue of the certificate: 31st August 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB